新庄簡易水道（新庄）
役場　給湯室

受付日：　2024年04月01日　～　2025年03月31日

採水年月				2024/04/18	2024/05/13	2024/06/13	2024/07/04	2024/08/01	2024/09/05	2024/10/03	2024/11/07	2024/12/05	2025/01/08	2025/02/13	2025/03/06	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	雪	雪	雨								
	前日天候			曇	雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	曇	雪	曇								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			14.8	15.1	27.3	26.0	31.9	30.1	19.9	11.1	7.5	-0.5	0.9	6.8								
	水温(℃)			13.7	15.8	19.3	21.5	24.2	24.3	23.0	16.0	10.6	6.2	5.0	6.0								
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.6	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	0.1	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.481	0.415	0.286	0.346	0.311	0.500	0.315	0.572	0.476	0.498	0.530	0.775	0.775	0.286	0.459	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08未満	0.08未満	0.08未満	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	－	－	－	0.15	－	－	0.14	－	－	0.11	－	0.15	0.06未満	0.10	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	－	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001	－	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001未満	－	0.003	0.001未満	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002未満	－	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002未満	－	0.003	0.002未満	0.002　未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	－	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	－	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.001	－	0.010	0.001	0.006	○	－	－	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002未満	－	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002未満	－	0.004	0.002未満	0.002　未満	－	○	－	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	－	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001未満	－	0.004	0.001未満	0.003	－	○	－	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.005未満	－	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011	0.011	0.011	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	5.2	5.2	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	5.3	4.8	4.5	5.0	4.8	5.4	4.8	5.1	5.4	5.4	6.0	6.0	4.5	5.1	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	16	16	○	－	－	－	1回/3年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45	45	45	○	－	－	－	1回/3年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満	－	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5	0.3未満	0.3　未満	－	○	－	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	6.8	7.1	7.2	7.2	6.8	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	6.8	7.3	6.8	7.1	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5　未満	－	○	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.3	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1　未満	－	○	－	－	1回/月
判　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－

新庄簡易水道（野土路）
みずもり岡山店

受付日：　2024年04月01日　～　2025年03月31日

採水年月				2024/04/04	2024/05/13	2024/06/13	2024/07/04	2024/08/01	2024/09/05	2024/10/03	2024/11/07	2024/12/12	2025/01/08	2025/02/13	2025/03/06	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	雪	雪	雪								
	前日天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	曇	雪	曇								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			10.0	12.5	21.0	25.5	26.3	26.9	17.1	8.1	3.7	-1.0	-1.0	4.6								
	水温(℃)			9.2	14.3	18.7	21.2	24.0	23.1	20.9	13.2	6.0	3.0	1.2	4.2								
	残留塩素 (mg/L)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.004	0.001	0.003	－	－	○	－	1回/3ヶ月
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.819	0.586	0.425	0.576	0.623	0.637	0.397	1.13	0.876	0.806	0.787	1.26	1.26	0.397	0.744	－	○	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08未満	0.08未満	0.08未満	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.12	－	－	0.26	－	－	0.23	－	－	0.14	－	0.26	0.12	0.19	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.001未満	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	0.002	0.001未満	0.001　未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	－	0.010	0.004	0.007	○	－	－	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001	－	0.001	0.001未満	0.001　未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008	0.008	0.008	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023	0.023	0.023	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9	8.9	8.9	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13.2	11.4	10.5	10.5	8.5	8.9	9.2	7.4	6.9	12.6	14.6	17.8	17.8	6.9	11.0	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18	18	18	○	－	－	－	1回/3年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57	57	57	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3　未満	○	－	－	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	6.4	6.8	6.8	6.6	6.9	6.5	7.0	6.9	6.8	6.5	6.7	7.1	6.4	6.8	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
判　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－

新庄簡易水道（新庄）
新庄浄水場

受付日：　2024年04月01日　～　2025年03月31日

採水年月				2024/04/18												最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			曇																			
	前日天候			曇																			
	原浄区分			原水																			
	気温(℃)			15.0																			
	水温(℃)			11.0																			
	残留塩素 (mg/L)															0	0	0.0					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	590												590	590	590	－	－	－	○	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陽性												－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.470												0.470	0.470	0.470	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満												0.08未満	0.08未満	0.08未満	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満												0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005未満												0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満												0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
24	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.8												4.8	4.8	4.8	○	－	－	－	1回/3年
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001												0.001	0.001	0.001	○	－	－	－	1回/3年
27	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.4												4.4	4.4	4.4	○	－	－	－	1回/月
28	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	18												18	18	18	○	－	－	－	1回/3年
29	蒸発残留物	mg/L	500以下	47												47	47	47	○	－	－	－	1回/3年
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満												0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
31	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満												0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
32	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満												0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
33	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
34	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
35	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3												0.3	0.3	0.3	○	－	－	－	1回/月
36	ｐＨ値		5.8～8.6	6.6												6.6	6.6	6.6	－	－	－	－	1回/月
37	臭気		異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－	－	－	1回/月
38	色度	度	5以下	0.6												0.6	0.6	0.6	－	○	－	－	1回/月
39	濁度	度	2以下	0.3												0.3	0.3	0.3	－	○	－	－	1回/月
判　定				不適合												－	－	－	－	－	－	－	－

新庄簡易水道（野土路）
野土路浄水場

受付日：　2024年04月01日　～　2025年03月31日

採水年月				2024/05/13												最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			曇																			
	前日天候			雨																			
	原浄区分			原水																			
	気温(℃)			12.7																			
	水温(℃)			12.0																			
	残留塩素 (mg/L)															0	0	0.0					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	230												230	230	230	－	－	－	○	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陽性												－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.598												0.598	0.598	0.598	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満												0.08未満	0.08未満	0.08未満	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満												0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005未満												0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04												0.04	0.04	0.04	－	○	－	－	1回/年
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満												0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
24	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.0												8.0	8.0	8.0	○	－	－	－	1回/3年
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
27	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7												9.7	9.7	9.7	○	－	－	－	1回/月
28	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	16												16	16	16	○	－	－	－	1回/3年
29	蒸発残留物	mg/L	500以下	53												53	53	53	－	○	－	－	1回/年
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満												0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
31	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満												0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
32	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満												0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
33	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
34	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
35	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5												0.5	0.5	0.5	－	○	－	－	1回/月
36	ｐＨ値		5.8～8.6	6.4												6.4	6.4	6.4	－	－	－	－	1回/月
37	臭気		異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－	－	－	1回/月
38	色度	度	5以下	1.8												1.8	1.8	1.8	－	－	○	－	1回/月
39	濁度	度	2以下	0.6												0.6	0.6	0.6	－	－	○	－	1回/月
判　　定				不適合												－	－	－	－	－	－	－	－